

GMINA ZALEWO
siedziba: 14-230 Zalewo
ul. Częstochowska 8
NIP 74-110-73-11-000-510743634

Zalewo, 23.03.2015 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszeniem przetargu „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki” prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu monitoringu i wizualizacji spełniającego wymagania specyfikacji niezależny od istniejącego.

Odpowiedź

Zgodnie z opracowaną dokumentacją „Projekt architektoniczno – budowlany - branża sanitarna”, Wykonawca zobowiązany jest do montażu pełnego monitoringu gps pracy SUW, kompatybilnego z istniejącym monitoringiem u zarządcy wodociągów wraz z możliwością zdalnego sterowania z pulpitu komputera.

BURMISTRZ
Marek Żyliński