

GMINA ZALEWO
siedziba: 14-230 Zalewo
ul. Częstochowska 8
NIP 744-166-08-12, REGON 510743634
RL.271.1.11.2017.AG

Zalewo, dnia 13.09.2017r.

W imieniu Gminy Zalewo zapraszam do złożenia oferty cenowej
w trybie zapytania ofertowego
na wykonanie robót budowlanych pn.

**„Przebudowa kotłowni przy budynku Zespołu Szkół w Zalewie
z przystosowaniem do nowego źródła ciepła”.**

Zamawiający:

GMINA ZALEWO

ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo
Tel. 89 758 83 77
Fax 89 758 82 72

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Zalewie, przyjętego Zarządzeniem Nr 120- 9/2014 Burmistrza Zalewa z dnia 16 kwietnia 2014 r.(ze zm.).

I. Dane dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 1. W ramach przedmiotu zamówienia** należy wykonać prace budowlane polegające na przebudowie kotłowni przy budynku Zespołu Szkół w Zalewie ul. Szkolna 2 tj. demontaż istniejącego kotła z uzbrojeniem, dwukrotne płukanie całej instalacji c.o, zainstalować nowy kocioł podajnikowy wyposażony w dwa palniki z podajnikiem ślimakowym o mocy od 90 – max 300 kW, z dwoma zasobnikami paliwa o objętości 1 m³ każdy. Zasyp paliwa z góry z istniejącego pomostu, montaż czopucha, montaż przewodów c.o., sprawdzenie szczelności przewodów.
Armatura do zastosowania; manometry w zakresie temperatur 0 – 100 st. C, zawory kulowe z gwintem dn 15-50 mm,p=1,6 MPa, zawory kulowe kołnierzowe dn 80 mm, p=1,6 MPa, odmulacz z przyłączeniem kołnierzowym dn.80. Rurociągi c.o. doprowadzające czynnik grzewczy do istniejącej instalacji – z rur stalowych, instalacyjnych bez szwu, łączone poprzez spawanie. Rury należy pomalować farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową. Izolacja przewodów otulinami z pianki PUR w płaszczu PVC. Oznaczenie przewodów zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonać czopuch śr. 300 mm ze stali kwasoodpornej izolowany z wyczystką. Zabezpieczenie kotła wykonać z rur ; rury bezpieczeństwa – śr. 65 mm, rura wzbiorcza – śr. 32 mm, rura sygnalizacyjna – śr. – 20 mm z hydrometrem. Zainstalować szczelną studzienkę betonową, schładzającą śr. 800 mm, wyposażoną w pompę zatapialną.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym branży sanitarnej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót budowlanych.
3. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawcy mają obowiązek dołączyć do oferty:

1. Kosztorys uproszczony na sumę zgodną w ofercie.

IV Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2017 r.

V. Okres gwarancji:

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty - **36 miesięcy**.

VI. Kryterium oceny ofert:

1. Kryterium oceny ofert stanowi cena – 100%
2. Wykonawca poda w formularzu oferty cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. **Cena oferty jest ceną ryczałtową** brutto (łącznie z podatkiem VAT).
4. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku wykonawcy.

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć pisemnie, w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo – sekretariat pokój nr 9.

UWAGA.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy **oraz nazwę zadania**.

VIII. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **20 września 2017r. do godz. 10:00.**

Niniejszym informuję, iż zapytanie cenowe służy do rozeznania rynku i ewentualnego zawarcia umowy.

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Jan Michalewski , tel. 89) 758 83 77 wew. 25.

IX. Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – formularz oferty.
2. Załącznik Nr 2 – Dokumentacja techniczna - Projekt budowlany (branża sanitarna), STWIOR, przedmiar robót.
3. Załącznik Nr 3 – wzór umowy.

BURMISTRZ

Marek Zyliński

Podpis Zamawiającego