

GMINA ZALEWO
siedziba: 14-230 Zalewo
ul. Częstochowska 8
NIP 744-166-08-12, REGON 510743634
RL.271.7.2019.AG

Zalewo, 08.03.2019r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 niezwiązanego C_{70/20} stabilizowanego mechanicznie. Wg SST kruszywo w/w ma odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004 lub PN-EN 13285:2004. Powołane normy nie zawierają wymagań dla tak oznaczonego kruszywa (C_{70/20}).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis zawarty w projekcie budowlanym i SSTWiOR. Do wykonania poboczy należy zastosować **kruszywo łamane C_{50/10} zgodnie z normą PN-EN 13242:2013-08.**

BURMISTRZ

Marek Zygiński