

Nasz znak:
GP.6220.1.2015.KJ

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gminy Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo reprezentowanej przez Burmistrza Zalewa Pana Marka Żylińskiego

postanawiam

uznać, że inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki - Półwieś, gmina Zalewo, **nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.**

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015 roku wpłynął wniosek Inwestora Gminy Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo reprezentowanej przez Burmistrza Zalewa Pana Marka Żylińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki - Półwieś, gmina Zalewo.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki - Półwieś, gmina Zalewo kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Obwieszczeniem z dnia 5 marca 2015r. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ...”,

w trybie art. 49 k.p.a., zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...” zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi ani też zastrzeżenia, co do projektowanej inwestycji.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 1235) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 17 marca 2015r. znak: ZNS.4083.15.2015 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Realizacja inwestycji w ciągu dnia ograniczy uciążliwość hałasu pracującego sprzętu, a jej liniowy charakter spowoduje jego dekoncentrację i będzie miał przejściowy charakter. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Uciążliwości w zakresie emisji hałasu, pyłów i spalin na istniejącą zabudowę mieszkaniową będą nieznaczne. Wszystkie prace będą prowadzone przy użyciu materiałów nie wpływających niekorzystnie na środowisko. Sprzęt użyty do wykonania tych prac będzie w pełni sprawny technicznie, materiały będą posiadać certyfikat dostępności do stosowania na polskim rynku. Nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w odniesieniu do zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz emisji hałasu nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń standardów środowiska.

W ocenie PPIS w Iławie planowana inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na środowisko w trakcie realizacji jak i eksploatacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Postanowieniem z dnia 10 marca 2015r. znak: WOOŚ.4240.68.2015.MGu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki - Półwieś, gmina Zalewo nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami przydomowymi oraz jedną przepompownią główną. Inwestycja będzie realizowana w obrębach geodezyjnych Dobrzyki,

Kupin, Zalewo, w miejscowościach Dobrzyki oraz Koziny, w gminie Zalewo, w powiecie iławskim, w województwie warmińsko – mazurskim. Projektowana sieć kanalizacyjna będzie biegła głównie przez tereny zabudowane, grunty rolne, częściowo przez obszar leśny wzdłuż drogi powiatowej oraz wzdłuż drogi gminnej. Aktualnie ścieki z ww. miejscowości odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków miejscowości Półwieś. Długość projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie ok. 500m, zaś długość rurociągów tłocznych oszacowano na ok. 1300 m. Ponadto w ramach realizacji inwestycji będzie budowany rurociąg wodociągowy o długości ok. 3200 m. Kanalizacja sanitarna składać się będzie z rur tłocznych PE warstwowych o średnicach ok. 40 – 110 mm, z rur grawitacyjnych PP o średnicy ok. 160 mm oraz przyłączy do budynków. Dodatkowo przy każdym budynku zaprojektowano przydomową przepompownię ścieków o średnicy ok. 800 mm, posadowioną pod powierzchnią terenu i przepompownię główną betonową o średnicy ok. 1500 mm. Rurociągi kanalizacyjne układane będą na głębokości ok. 1,8 m p.p.t. i włączone zostaną do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalewo, na działce nr 262 skąd ścieki trafią istniejącą kanalizacją do oczyszczalni ścieków w miejscowości Półwieś. Przydomowe przepompownie ścieków będą kompletne i gotowe do wstawienia w wykop. Każdy zbiornik przepompowni będzie wykonany ze szczelnego materiału PE, zabezpieczonego przed przenikaniem cieczy. Każda przepompownia wyposażona zostanie w zatapialną pompę o mocy ok. 0,8 – 1,0 kW. Przepompownia zostanie przykryta włazem żeliwnym, a w przypadku umieszczenia przepompowni w podjeździe, zbiornik zabezpieczony zostanie żelbetowym pierścieniem odciążającym. Inwestycja w większości wykonywana będzie bezwykopowo, przewiertem sterowanym. W pozostałych przypadkach wykopy wykonywane będą mechanicznie przy użyciu koparki lub ręcznie przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Przejścia pod drogami oraz pod kanałem Dobrzyckim wykonane będą w rurach osłonowych PE. W trakcie budowy kanalizacji nie będzie konieczna wycinka drzew. Prace prowadzone w pobliżu istniejących drzew będą wykonywane ręcznie lub w sposób szczególnie ostrożny. Zastosowane zostaną osłony przypniowe, wykonane w formie odeskowania albo osłony z maty słomianej lub juty.

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania czas trwania prac budowlanych będzie ograniczony wyłącznie do pory dnia, a wszystkie roboty budowlane będą wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Powstałe w trakcie prac budowlanych odpady będą składowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub zagospodarowania. Teren budowy zostanie wyposażony w urządzenia sanitarne i wodę dla osób zatrudnionych na budowie, a także ogrodzony i odpowiednio oznakowany.

Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Po wykonaniu wszystkich prac teren budowy zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

Etap eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze. Rurociągi będą wykonane ze szczelnych materiałów najwyższej jakości, które zabezpieczą środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem. Wykonanie sieci kanalizacyjnej dla terenów leżących wzdłuż przedmiotowej inwestycji ureguluje gospodarkę ściekową, poprawi standard życia mieszkańców miejscowości oraz pozwoli na sukcesywne likwidowanie zbiorników bezodpływowych, co także wyeliminuje nieprzyjemne zapachy i niekontrolowane wycieki do gruntu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011r. Nr 49, poz. 549). Znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd:40 region wodny Dolnej Wisły. Stan jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrażona. Planowana inwestycja znajduje się także w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Ławka do wypływu z jez. Ławskiego (kod:PLRW200025285693), dla której stan oceniono jako zły i ryzyko osiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożone. W związku z tym dla tej JCWP, na podstawie derogacji, przesunięto termin osiągnięcia celu z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego.

Teren realizacji inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się prawie w całości na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ławskiego – „część B”, gdzie obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 31 Wojewody Warmińsko – Ławskiego z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ławskiego część B (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2008r. Nr 71, poz. 1357). Ponadto, w miejscowości Dobrzyki, odcinek projektowanej kanalizacji przebiega przez Park Krajobrazowy Pojezierza Ławskiego. Najbliżej położone obszary Natura 2000 stanowią: obszar specjalnej ochrony ptaków Lasy Ławskie (PLB 280005) oraz obszar mający znaczenie dla wspólnoty Ostoja ławska (PLH 280053), zlokalizowane w odległości ok. 365 m i 383 m w kierunku południowym od terenu planowanej inwestycji.

Ze względu na to, że projektowana sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie przekształconym i zagospodarowanym, tj. zwartej zabudowy mieszkaniowej, poza

terenami leśnymi, a także z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralność, jak również na walory przyrodnicze i krajobrazowe dla których powołane zostały w.w Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Park Krajobrazowy.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego, a jego realizacja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na ww. obszary chronione.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach leśnych, obszarach wodno – błotnych, w strefach obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, a także na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania negatywnych oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Biorąc pod uwagę opinie organów opiniujących, informacje zawarte w złożonych dokumentach załączonych do wniosku oraz po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia i uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzam, iż w przedmiotowej sprawie brak jest konieczności nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1. Inwestor

2. Strony postępowania – informacja na:


tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie

strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie

strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.

Sołtys wsi Dobrzyki – celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń

3. a/a



BURMISTRZ

Marek Żyliński

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 60
14 – 437 Olsztyn
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Sienkiewicza 10
14 – 200 Ława

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Jendernalik
(89) 758 83 77